

Pitanje:

Ovim putem Vam se u skladu sa clanom 63. stav 2. Zakona o javnim nabavkama obracamo i tražimo dodatnu informaciju odnosno pojašnjenje u vezi poglavlja IV konkursne dokumentacije a u vezi dodatnog uslova neophodnog poslovног kapaciteta pod tackom 3) na strani 7/60 konkursne dokumentacije „da je ponuđač u periodu od prethodne 2 (dve) godine, računajući od dana objavlјivanja poziva za podnošenje ponuda, realizovao najmanje 2 (dva) ugovora koji se odnose na izvođenje radova na izgradnji kotlarnica koje kao emergent koriste drveni pelet ili rekonstrukciji kotlarnica sa ciljem substitucije fosilnog goriva kao energenta i prelaskom na drvni pelet kao emergent, **čija je ukupna instalisana toplotna snaga od 500kW ili veća**“.

Usled neprecizne definicije i mogućnosti različitog tumačenja, pitanje potencijalnog ponuđača za naručioca jeste da li naručilac pod ovim podrazumeva toplotnu snagu pojedinačnog kotla ili ukupnu toplotnu snagu kotlarnice kao zbirne toplotne snage svih kotlova ugrađenih u istoj?

Odgovor:

Dodatni uslov je veoma prezicno definisan. U pitanju je ukupna instalisana toplotna snaga od 500 kW ili veća, što znači da se pod zahtevanom referencom podrazumeva da ukupna toplotna snaga svih novougrađenih kotlova koji koriste drveni pelet kao emergent u obe referentne kotlarnice, mora da bude 500 kW ili veća.